

Утверждено:
Индивидуальный предприниматель



Холодник О.Е.
М.П.
«17» декабря 2018г.

Инструкция № 13

КЕНАРИТ ФАСТ

Соответствие ТУ 23-86-002-81562918-2016

Москва 2018г.

1. Общие сведения

1.1 КЕНАРИТ ФАСТ, дезинфицирующее средство, на основе трихлоризоциануровой кислоты, в концентрации 86%, является сухим таблетированным реагентом для дезинфекции воды плавательных бассейнов с объёмом до 80 м³.

1.2 КЕНАРИТ ФАСТ при правильном использовании не приводит к эрозии покрытий чаши бассейна и оборудования бассейна (лестницы, поручни, ступени).

1.3 Препарат изготовлен в рамках требований ТУ 23-86-002-81562918-2016 по технологическому регламенту и рецептуре, утвержденными в установленном порядке.

1.4. По степени воздействия на организм человека препарат не относится к едким веществам по ГОСТ 12.1.007. Не классифицирован как sensibilizing продукт. Основное опасное действие – раздражающее действие на кожные покровы,

1.5. Предназначен для применения в специализированных стимерах, хлораторах, дозировочных камерах или дозационных устройствах.

1.6. Препарат безопасен при правильном использовании по назначению. Продукт стабилен при нормальных условиях. Реагирует с кислотами, щелочами.

1.7. КЕНАРИТ ФАСТ пожаро -, взрывобезопасно, негорючее в соответствии с ГОСТ 12.1.044. Продукт сам несгораемый, тушить горящее помещение с использованием следующих средств пожаротушения: CO₂, гасящий порошок, пена, брандспойт. Опасную упаковку препарата охлаждать водой. Нагрев может освобождать вредные газы. Не подлежит смешиванию с другими препаратами.

1.8. При попадании в воду открытых водоемов нарушает органолептические свойства воды, изменяет привкус, подавляет биохимические процессы, оказывает токсическое воздействие на их обитателей (рыб, гидробионтов). Попадание в почву приводит к ее закислению. Пыль средства может загрязнять атмосферный воздух.

2. Способ применения

2.1. КЕНАРИТ ФАСТ является средством для водоподготовки, подлежит дозированию с учетом измерения качественных показателей воды, которые могут замирать с помощью ручных приборов (пул – тестеры) или станций контроля с целью соблюдения баланса бактерицидности воды 0,3-0,5 мг/л по активному хлору. Подача препарата осуществляется в специальное дозирующее оборудование (плавающий скиммер, хлоратор, дозировочная камера, иное) в виде таблеток, предварительно освобождённых от пластиковой и полиэтиленовой упаковки.

2.2. Дозировка: Рекомендуемые дозировки: - текущая обработка - 1 таблетка на 20 куб. м воды ежедневно. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 4 часов. - "ударная" обработка - 4 таблетки на 10 куб м воды каждые 7-10 дней. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов. При мутной воде - 10 таблеток на 10 куб м воды. Заросший водорослями бассейн - на 10 куб м воды: сначала 10 таблеток, затем применение альгицидных препаратов. Следует помнить о том, что дезинфекция при оптимальных условиях проводится с уровнем pH воды 7,0-7,4, при отличных показателях pH от заявленных – дозировка изменяется в сторону увеличения, данных нет.

3. Меры по безопасному обращению

3.1. Работы по дозированию проводятся с осторожностью, с использованием перчаток с целью предотвращения проявления раздражений на кожных покровах.

3.3. Меры первой помощи:

3.3.1. При контакте с кожей: контактные участки кожи немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости нанести успокаивающий крем.

3.3.2. При попадании в глаза: с открытыми веками сразу промывать большим количеством воды проконсультироваться с врачом-окулистом.

3.3.3. При проглатывании: выпить много воды. Не вызывать рвоту. Не нейтрализовать. Пить молоко или молоко с яйцом. Немедленно обратиться к врачу.

3.3.4. Для оказания первой помощи вблизи места работы с препаратом должен быть доступен источник воды. В аптечке должны находиться средства первой помощи: активированный уголь, вата.

4. Условия безопасного хранения и транспортировки

4.1. Хранить в крытых, сухих, вентилируемых помещениях при температуре не выше 25°C на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов, вдали от щелочных препаратов (коагулирующие, алигирующие, дезинфицирующие средства). Хранить в защите от пламени, от тепла и солнечного света.

4.2. Хранить в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов, щелочей, хроматов, хлоратов, нитратов, сульфидов, окисляющих веществ.

4.3. Избегать попадания в окружающую среду: водоемы, подвалы, канализацию.

4.4. По истечении срока годности или при несоответствии продукции требованиям стандарта, средство утилизируется как бытовой отход в порядке, установленном региональными органами управления и (или) Роспотребнадзора.

4.5. Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Спец требований нет.

4.6. Срок годности КЕНАРИТ ФАСТ – два года с даты изготовления. Гарантийный срок хранения – два года с даты изготовления.